



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пензенской области
(г. Пенза, ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12 т. 68-17-77)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
(г. Пенза, ул. Гладкова, 20 т. 68-46-86, 68-18-83)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 03 » июля 20 17 г. № 153

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 города Пензы «Карусель» (объекты защиты - здания по адресам: г. Пенза, ул. Пугачева, 57А; г. Пенза, ул. Пугачева, 57, отнесенные к категории высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Пенза, ул. Пугачева, 57А
место фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Пугачева, 57А; г. Пенза, ул. Пугачева, 57

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Бондаренко Дмитрия Викторовича, государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Сазонова Сергея Михайловича, государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Плоткину Юлию Сергеевну, государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Куликову Татьяну Ивановну, государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Букреева Владимира Николаевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пензенской области Тимохина Юрия Вячеславовича; начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пензенской области» Ширшина Игоря Борисовича, свидетельство об аккредитации №РОСС.RU.0001.410143, выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» приказ от 11.09.2013 года № А-3220.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,

пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2017 год (интернет сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru)

задачами настоящей проверки являются: осуществление проверки соблюдения требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объекте защиты, и принятие мер по результатам проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 07 » июля 20 17 года

Проверку окончить не позднее « 03 » августа 20 17 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6 Федерального закона от 21.12.94 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.08 года № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)», Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) провести обследование на предмет выполнения организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- 2) провести обследование на предмет содержания территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей;
- 3) провести обследование состояния эвакуационных путей и выходов;
- 4) провести обследование на предмет наличия, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты;
- 5) проверить готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
- 6) провести обследование на предмет наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности;
- 7) провести обследование на предмет наличия и содержания первичных средств пожаротушения.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 «Об утверждении административного регламента министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

копии документов (приказов) о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние территории, зданий, сооружений и помещений; копии документов направленные на предотвращение возникновения пожаров и воздействие на людей опасных факторов пожаров (состояние пожарной сигнализации, систем пожаротушения и систем дымоудаления, договора на обслуживание данных систем, содержании первичных средств пожаротушения, инструкций, обучение, создание ДПД и т.д.); акты испытаний на работоспособность коммуникационных систем (волоповод. воздушовод.

электропроводка и т.д.); выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей; состояние эвакуационных путей и выходов; наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения; наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты; готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Пензы по пожарному надзору

Бондаренко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжения или приказа о
проведении проверки)


(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Плоткина Юлия Сергеевна

тел. 8 (8412) 68-17-77

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный
адрес (при наличии))

Копия распоряжения вручена

и.о. зав. отделом

(должность)

Плоткина Ю.С.

(фамилия и инициалы)

« 03 » июня

(дата получения)

20 10 г.

час. 12 мин.

(время получения)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12

1

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Пензенской области
(г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Пенза ул. Б.Радишевская, 12 т. 68-17-77)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
(г. Пенза ул. Большая Радишевская, 12 т. 68-17-77)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пенза
(место составления акта)

“ 03 ” августа 20 17 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 153

По адресу/адресам: г. Пенза, ул. Пугачева, Д. 57А, ул. Пугачева, д. 57
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору от 03 июля 2017 г. № 153 Бондаренко Дмитрия Викторовича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 99 города Пензы «карусель» (далее МБДОУ детский сад № 99 г. Пензы)
(наименование юридического лица, фамилия, имя
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"02" августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

"03" августа 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 0 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

И. о. заведующей МБДОУ № 99 г. Пензы Романова Л.А. 03.07.2017 г. 10 часов 12 мин. ✓ Лисина
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Куликова Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Пензы
по пожарному надзору



Куликова Т.И.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
И.о. заведующей МБДОУ детский сад №99 г. Пензы Айсина Ольга Алексеева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 03" августа 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

2.	лестничная клетка на втором этаже у подготовительной группы №1 и подготовительной группы № 4 не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Федеральный закон от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 3, статья 53. Свод правил. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009 пункт 4.2.7	06.06.2018	
3.	в полу на пути эвакуации у эвакуационного выхода в средней группе №2 на 1-м этаже допускается перепад высоты более 45 см	Федеральный закон от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 3, статья 53. Свод правил. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009 пункт 4.3.4	06.06.2018	
г. Пенза, ул. Пугачева, д. 57				
7.	не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) не реже 1 раза в год, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	06.06.2018	
9	Двери помещений складского назначения (костюмерная) и электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30	Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 88 табл. 24	06.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, ул. Дзержинского 5, тел. 64-63-78
(наименование территориального органа МЧС России)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Пензенской области г. Пенза,
ул. Б. Радищевская, 12, тел 68-17-77**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел.
68-17-77**

(наименование органа надзора, указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 153/ 1 /1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому
саду № 99 города Пензы «Карусель», и.о. заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 99 города Пензы «Карусель»
Айсиной Ольге Алексеевне.**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору N 153 от "03" июля 2017 года Бондаренко Дмитрия Викторовича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» "02" июля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., "03" августа 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 99 города Пензы «Карусель» государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору Куликовой Татьяной Ивановной по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территорий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 99 города Пензы «Карусель» по адресам: г. Пенза, ул. Пугачева, д. 57А, ул. Пугачева, д. 57, совместно с и.о. заведующей МБДОУ детского сада №99 г. Пензы Айсиной Ольгой Алексеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ" О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
г. Пенза ул. Пугачева, д. 57А				
1	Двери помещений складского назначения (костюмерная) и электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30	Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 88 табл. 24	06.06.2018	

2.	лестничная клетка на втором этаже у подготовительной группы №1 и подготовительной группы № 4 не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Федеральный закон от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 3, статья 53. Свод правил. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009 пункт 4.2.7	06.06.2018	
3.	в полу на пути эвакуации у эвакуационного выхода в средней группе №2 на 1-м этаже допускается перепад высоты более 45 см	Федеральный закон от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 3, статья 53. Свод правил. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009 пункт 4.3.4	06.06.2018	
г. Пенза, ул. Пугачева, д. 57				
7.	не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) не реже 1 раза в год, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	06.06.2018	
9	Двери помещений складского назначения (костюмерная) и электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30	Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 88 табл. 24	06.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Пензы по пожарному надзору
(должность)



(подпись)

Куликова Т.И.
(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующей МБДОУ детский сад №99 г. Пензы Айсина Ольга Алексеевна
(подпись) (должность, фамилия и инициалы)

“ 03 ” августа 2017 года

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12



муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
№ 99 города Пензы «Карусель»
ул. Пугачева, д. 57 а, г. Пенза, 440008
тел. (8412) 42-53-59, факс (8412) 42-53-59
E-mail: ds99@sura.ru
ОКПО 33208017, ОГРН 1025801359132
ИНН/КПП 5836200227/583601001

07.09.2017

Государственному инспектору г.Пензы
по пожарному надзору
Афутиной М.В.

Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В результате проверки были выявлены нарушения в области пожарной безопасности в здании МБДОУ №99 г.Пензы «Карусель».

В настоящее время приняты меры по устранению данных нарушений, а именно:

- заключен договор по монтажу и установке дверей противопожарной ДП-1 EI с доводчиками соответствующих требованиям пределу огнестойкости EI 30,
- установлена дверь с доводчиком, на втором этаже у подготовительной группы №1,
- в полу на пути эвакуационного выхода, в средней группе №2 на 1 этаже заменили перепад высоты.

-осуществлена проверка качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций, с составлением акта проверки качества пропитки.

Заведующий



Бубнова

Е.Е.Бубнова

Принимает

7.09.2017

Афутина